

Kolbuszowa, 2015-10-13

RIG-7012.2.2015

**Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa**

Dotyczy: Odprowadzenie wód deszczowych

Urząd Miejski w Kolbuszowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. nr 75 poz. 690), Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 212 poz. 1799) w oparciu o ustawę z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wyraża zgodę na odprowadzenie do gminnej kanalizacji deszczowej wód deszczowych i roztopowych z przebudowywanego budynku Muzeum Regionalnego na potrzeby Centrum Edukacji Regionalnej w Kolbuszowej oraz budynku Zakładu Usług Komunalnych w Kolbuszowej (wraz z placami, chodnikami i terenem zielonym) zlokalizowanych na działkach nr 1310/3, 1310/5, 1310/4 przy ul. Piekarskiej w Kolbuszowej w ilości ok 3 m³/d.

Warunki techniczne włączenia do kanalizacji deszczowej są następujące:

1. Miejsce włączenia:

Ustala się następujące możliwości włączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej.

- a.) Istniejący po zachodniej stronie budynku Muzeum Regionalnego boczny kanał deszczowy Ø 250 (wraz ze studniami rewizyjnymi) kolektora głównego w ul. Piekarskiej zlokalizowany na działkach nr ewid. 1310/3 i 1310/1
- b.) Istniejący po wschodniej stronie budynku Muzeum Regionalnego przyłącz kanalizacji deszczowej Ø 200 kolektora głównego w ul. Piekarskiej zlokalizowany na działce o nr ewid. 1310/1
- c.) Istniejąca studzienka rewizyjna w ul. Piekarskiej na kolektorze deszczowym o rzędnych 203,15/201,69. Włączenie poprzez wywiercenie otworu nad kinetą w

w/w studziencie z zastosowaniem połączeń szczelnych. Miejsce włączenia oznaczono na załączonej mapie.

2. Ze względu na lokalizację miejsca włączenia w drodze gminnej, (ul. Piekarska) w przypadku opisanym w punkcie 1 c) wymagane jest uzyskanie zgody od Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej (Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa p. nr 26) na wejście w teren i umieszczenie kanalizacji deszczowej w pasie drogowym
3. Należy rozważyć zaprojektowanie drenażu odwadniającego ściany fundamentowe budynku Muzeum Regionalnego wraz ze zmianą ukształtowania terenu w celu „odcięcia” budynku od naporu wód powierzchniowych i gruntowych wpływających niekorzystnie na stan techniczny budynku.
4. Dopuszcza się wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur o sztywności obwodowej min. SN8, o ściankach wewnętrznych odpornych na ścieranie, gładkich, gwarantujących pełną szczelność. takich jak:
 - rury PVC-U lite;
 - rury strukturalne z jednorodnego PP o ścianach obustronnie gładkich, z wydłużonym kielichem;
 - rury PE-HD,
 - rury betonowe (żelbetowe) typu WIPRO.
5. W projektowaniu trasy zachowywać, w miarę możliwości, prowadzenie równoległe i prostopadłe do granic działek, innego uzbrojenia, dróg i budynków.
6. Na kanalizacji deszczowej zaleca się zastosować studnie betonowe prefabrykowane z dennicą i kinetą wykonane metodą „odwróconego dna” (wskazane zastosowanie wkładki z tworzyw sztucznych). Na kanalizacji deszczowej o przekrojach mniejszych niż DN 400 dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach stosowanie studzienek z tworzyw sztucznych o średnicach od Ø400 mm do Ø600 mm (średnicę studni uzależnić od głębokości posadowienia zgodnie ze stosowaną normą PN-EN).
7. Do projektowanej kanalizacji j/w nie mogą być odprowadzane ścieki socjalno-bytowe i przemysłowe.

8. Wody opadowe i roztopowe ujęte w system kanalizacyjny, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów powinny być oczyszczone tak aby nie zawierały substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l substancji ropopochodnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984).
9. Inwestor zobowiązany jest uzyskać obowiązujące dokumenty formalno-prawne budowy przyłączy kd.
10. Wszystkie materiały i armatura użyta do budowy powinny posiadać odpowiednie atesty, cechy producenta, certyfikaty, świadectwa zgodności i dopuszczenia.
11. Wykonany projekt budowlany uzgodnić w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 pok. 23.
12. Wykonawstwo należy powierzyć firmie lub osobie posiadającej stosowne uprawnienia – zgodnie z prawem budowlanym. Włączenie wykonanych odcinków sieci i przyłączy kd do sieci kanalizacji ogólnospławnej podlega odbiorowi przez Urząd Miejski.
13. Za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych odcinków sieci i przyłączy kd odpowiada właściciel posesji na której się one znajdują.
14. Ważność niniejszych warunków wynosi 24 miesiące.

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ

Jan Zuba

Otrzymują:

- Micek Michał – Pełnomocnik (Projektant)
ul. Partyzantów 9
36-100 Kolbuszowa
- a/a

Osoba do kontaktu: Piotr Kotula – tel. - 17 2271333

Piotr Kotula

