

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (*tekst jednolity: (Dz. U. 2009 r. Nr 12 poz. 68)*) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. 2005 r. Nr 225 poz. 1934)

.....
mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Samojeđen

(stopień, tytuł, imię i nazwisko)

.....
Naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy Powiatowej PSP w Kolbuszowej

(stanowisko, nazwa jednostki organizacyjnej)

legitymujący się upoważnieniem nr 59/2010 z dnia 15.11.2010 r. wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej, przeprowadził w dniu (aek) 24.11.2010 r. czynności kontrolno - rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w

.....
Publiczne Przedszkole nr 2 w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 11, 36-100 Kolbuszowa

(nazwa i adres instytucji)

Czynności przeprowadzono w obecności – Pani mgr Beata Marek – Dyrektor Przedszkola

Zakres czynności: kontrola sprawdzająca wykonania zaleceń decyzji Komendanta

Powiatowego PSP w Kolbuszowej z dnia 15.12.2008 r.; znak sprawy PRZ.5580/26/08

Wykaz badanych obiektów: budynek przedszkola

W toku działań kontrolno - rozpoznawczych ustalono, co następuje:

Obowiązki określone decyzjami Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej z dnia 15.12.2008 r., oznaczone numerami:

Decyzja nr 458/2008

1- wykonano

2- wykonano; zainstalowano po jednym hydrancie w piwnicy, na parterze oraz na I piętrze.
Przedstawiono:

- a. projekt instalacji hydrantowej autorstwa Grzegorz Szal z sierpnia 2009 roku. Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdził rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Zbigniew Zawrotniak dnia 04.08.2009 r. – bez uwag
- b. świadectwa kontroli trzech hydrantów HW-25

700