



dokumentację powykonawczą dotyczącą wykonania instalacji oddymiania klatki schodowej autorstwa Tomasza Dzień z 30 sierpnia 2010 roku. Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdził rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Zbigniew Zawrotniak dnia 01.09.2010 r. – bez uwag.

- certyfikat zgodności Nr 2410/2007 CNBOP na centrale sterowania systemami oddymiania i przewietrzania produkowane przez D+H Mechatronic AG
- certyfikat zgodności Nr 2401/2007 CNBOP na elektryczne siłowniki łańcuchowe produkowany przez D+H Mechatronic AG
- certyfikat zgodności Nr 2468/2007 CNBOP na ręczny przycisk oddymiania produkowany przez D+H Mechatronic AG
- piwnice zamknięto drzwiami klasy EIS30 odporności ogniowej (AT-15-3493/2008) a istniejący właz na dach zabezpieczono płytą gipsowo-kartonową GKF 12,5 mm,
- w drzwiach do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zamontowano uszczelki dymoszczelne. Zabezpieczenie wykonał UZR-B Zabezpieczenia ppoż. w budownictwie „TED-MAL” Tadeusz Szpunar,
- zamknięto sale zajęć dla dzieci drzwiami o szerokości min. 90 cm z zapewnieniem ich kierunku otwierania się na zewnątrz pomieszczenia,
- zastosowano autonomiczne czujki dymu w pomieszczeniach pozbawionej stałej obsługi,
- oznakowano pasami ostrzegawczymi stopnie klatki schodowej od drzwi wejściowych do parteru budynku,
- wyposażono obiekt w dwukrotnie większą niż wymagana ilość gaśnic,
- określono w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego warunki organizacyjno-techniczne ewakuacji uwzględniające specyfikę obiektu,
- przeszkolono pracowników w zakresie sposobu prowadzenia ewakuacji.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 2 stronach w 2-óch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń – z zastrzeżeniami.

Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 2
w Kolbuszowej
B. Marek
mgr Beata Marek

.....
(podpis z podaniem nazwiska, imienia
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 2
w Kolbuszowej
ul. Obr. Pokoje 11, tel. 227-18-78
36-100 KOLBUSZOWA
NIP 814-14-88-717, REGON 690672535

NACZELNIK WYDZIAŁU
Operacyjno-Prezycyjnego
Krzysztof Samojeden
mł. brig. mgr inż. Krzysztof Samojeden

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolującego)